

福島第一原子力発電所 1号機付近での白煙発生について

平成 23 年 3 月 12 日
東京電力株式会社
福島第一原子力発電所

平成 23 年 3 月 11 日、当社・福島第一原子力発電所 1 号機（沸騰水型、定格出力 46 万キロワット）、2 号機および 3 号機（沸騰水型、定格出力 78 万 4 千キロワット）は定格出力一定運転中のところ、同日午後 2 時 46 分頃に東北地方太平洋沖地震により、タービンおよび原子炉が自動停止しました。

本日、午後 3 時 36 分頃、直下型の大きな揺れが発生し、1 号機付近で大きな音があり白煙が発生しました。

プラントの安全確保作業に携わっていた当社社員 2 名、協力企業作業員 2 名が負傷したため、病院に搬送しました。

プラントの状態、外部への放射能の影響については、現在調査中です。

今後、安全の確保に全力を尽くしてまいるとともに、引き続き周辺環境のモニタリングを継続・監視してまいります。

以 上